

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ «27» сентября 2021 г.
учётный номер контрольного (надзорного) мероприятия:
63220061000201059431



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код <*>



Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Самара, ул. Галактионовская, 193, Телефон 8 (846) 338-96-06; E-mail: gu@63.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Похвистнево,
муниципальным районам Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного надзора)

446450, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Лермонтова, 10, тел. 8(84656)2-33-93, e-mail: 7ndpr@63.mchs.gov.ru
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 19/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области средней общеобразовательной школе с. Новое Мансуркино муниципального района Похвистневский Самарской области
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Похвистнево, муниципальным районам Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области подполковника внутренней службы Абросимова Сергея Валерьевича № 19 от «02» марта 2022 года в период с «10» марта 2022 г. по «23» марта 2022 г.

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Похвистнево, муниципальным районам Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области капитаном внутренней службы Сафиуллиным Азатом Сулеймановичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

по адресу: 446474, Самарская область, Похвистневский район, с. Новое Мансуркино, ул. Школьная, 56 А

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Валеева Танзиля Ахматбарыевна, Директор ГБОУ СОШ с. Новое Мансуркино

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На двери чердачного помещения не размещена информация о месте хранения ключа.	п. 18 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020	09.03.2023	
2.	Не обеспечена возможность свободного открывания запоров из детского сада на двери эвакуационного выхода изнутри без ключа	п. 26 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020	09.03.2023	
3.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020	09.03.2023	
4.	Не обеспечено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесен-	п. 48 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020	09.03.2023	

	ными цифрами расстояния до их месторасположения			
5.	Не произведена своевременная перезарядка огнетушителей установленных на объекте (огнетушители 2012, 2013 года), установленная заводом изготовителем.	п. 60 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020	09.03.2023	


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ГБОУ СОШ с. Новое Мансуркино

Валеева Танзиля Ахматбарыевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

«23» марта 2022 г.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления

МЧС России по Самарской области

капитан внутренней службы Сафиуллин А.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



«23» марта 2022 г.

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

