



ПМ 63250041000117314113 от 25.02.2025г.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Самарской области

Геоργия Митирева проезд, д.1, г. Самара, 443079

Тел.: (846) 260-38-25, Факс: (846) 260-37-99

E-mail: sancntr@fsnsamara.ru, <http://www.63.rospotrebnadzor.ru>

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Самарской области в г. Отрадном

Первомайская ул., д.20, г. Отрадный, Самарская область, 446304

Тел. 8(84661)2-55-11; Факс: 8(84661)2-24-96

E-mail: otradnTO@fsnsamara.ru <http://www.63.rospotrebnadzor.ru>

ПРЕДПИСАНИЕ №19/4-05/ 30

ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

«18» апреля 2025г.

ТО в г. Отрадном
(место выдачи)

Должностным лицом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области
в г. Отрадном, главным специалистом –экспертом Гороховой Розой Сагировной

(должность, Ф.И.О. лица, выдавшего предписание)

при проведении (отметить нужное):

☐ контрольного (надзорного) мероприятия _____
(вид контрольного (надзорного) мероприятия)

☒ обязательного профилактического визита,

на основании Федерального закона от 31.01.2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

(документ на основании которого проведено КНМ или профилактический визит)

в отношении: государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней
общеобразовательной школы с. Новое Мансуркино муниципального района Похвистневский Самарской
области; ИНН 6372019612, ОГРН 1116372001437, юридический адрес: Самарская область, 446474 ,
Похвистневский район, с. Новое Мансуркино, ул.Школьная, д. 56-а; фактический адрес: Самарская область,
446474 , Похвистневский район, с. Новое Мансуркино, ул.Школьная, д. 56-а

(полное наименование или ФИО контролируемого лица)

выявлены нарушения обязательных требований, которые не были устранены до окончания
проведения вышеуказанного мероприятия.

На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.2 ст. 90, ст. 90.1. Федерального закона от
31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований

ПРЕДПИСЫВАЮ:

государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области средней
общеобразовательной школе с. Новое Мансуркино муниципального района Похвистневский Самарской
области; ИНН 6372019612, ОГРН 1116372001437

(полное наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН)

Пункт предписания	Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований	Рекомендованные мероприятия по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты	Рекомендуемые сведения, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
ГБОУ СОШ с. Н.Мансуркино муниципального района Похвистневский				
1.	нарушена целостность покрытия стен и потолка спортивного зала, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Восстановить целостность покрытия стен и потолка спортивного зала, согласно п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	03.08.2026	Информационное письмо, фото материалы
2.	нарушена целостность покрытия стен обеденного зала, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Восстановить целостность покрытия стен обеденного зала, согласно п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	03.08.2026	Информационное письмо, фото материалы
3.	питьевая вода во все помещения из водопроводной сети идет с воздухом, толчками, система завоздушена, что является нарушением п.2.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Обеспечить бесперебойную подачу холодной, горячей воды, согласно п.2.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»		Информационное письмо, фото материалы
СП ГБОУ СОШ с. Н.Мансуркино				
4.	не обеспечена горячей проточной водой буфетная группы (недостаточный объем накопительного электрического водонагревателя), что является нарушением п.2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям	Обеспечить горячей проточной водой буфетную группы, согласно п.2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	03.08.2026	Информационное письмо, фото материалы

	воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».			
5.	прачечная не оборудована приточно-вытяжной вентиляционной системой что является нарушением п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	Оборудовать прачечную приточно-вытяжной вентиляционной системой, основание п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	03.08.2026	Информационное письмо, фото материалы
6.	По результатам проведенной экспертизы примерное цикличное меню (детского сада) не соответствует требованиям главы VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" п.8.1.2. таблицы 3 Приложения №9 и таблицы 3 Приложения №10.	Привести примерное цикличное меню (детского сада) в соответствие с требованиями главы VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" п.8.1.2. таблицы 3 Приложения №9 и таблицы 3 Приложения №10.	03.08.2026	Информационное письмо, фото материалы


устранить выявленные нарушения обязательных требований:

Документы и сведения об исполнении настоящего предписания представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Отрадном по адресу: 446304, Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская у, д.20

Предписание выдано:

Главный специалист-эксперт ТОУ Роспотребнадзора по Самарской области в г. Отрадном		Горохова Роза Сагировна
(должность лица, выдавшего предписание)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)

Предписание получено:

директор		Гизатуллина Фануза Фаридовна	18.04.2025г.
(должность лица, получившего предписание)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)	(дата получения предписания)

Предписание направлено почтой: svu_n_mansur_sch@63edu.ru

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

Отметка о направлении: Муниципальное бюджетное учреждение "Служба материально-технического обеспечения" муниципального района Похвистневский Самарской области: E-mail: smtto_pohr@mail.ru

Северо-Восточного управления министерства образования Самарской области: E-mail: nord_ost_adm@samara.edu.ru

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Самарской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».